



LEGENDE

- Sprinklerzentrale
- Nassanlage
- Frostschutzanlage
- Trockenanlage
- Schaumanlage

LA	WK	I		II		III		IV	
		A/B	C	A/B	C	A/B	C	A/B	C
N2									
H1		4.4	2.7	3.4	1.9	2.4	1.2	1.5	
H2		4.6	5.6	3.5	4.4	2.5	3.2	1.6	2.0
H3		5.5	6.5	4.2	5.2	3.0	3.8	2.0	2.4
H4		6.4	7.3	4.8	5.9	3.5	4.4	2.3	2.8
H5			8.0	5.4	6.5	4.0	5.0	2.6	3.2
H6					7.1	4.4	5.5	2.9	3.5
H7							6.0	3.2	3.8
R1		4.6		3.5		2.5		1.6	
R2		5.5		4.2		3.0		2.0	

RH (m)	Nutzung	Bereichsbezeichnung	BJ	GÜ
9.3	Lagerhalle	Achse A bis I und 20 bis 32	2003	2023
5.0	Anlieferung	Achse C bis G und 32 bis 33	2003	2023
3.7	Sozialräume	Achse C bis G und 32 bis 33	2003	2023
2.3	Transportbrücke	Achse T9.1 bis A und b1 bis b3	2003	2023
9.3	Lagerhalle	Achse I bis Q und 20 bis 32	2010	2030

Legende für Abkürzungen

RH	Raumhöhe
BG	Brangefahrenklasse (SES)
WK	Warenkategorie siehe Tabelle
LA	Lagerart
AN	Ausländische Norm / Klassierung
A/B	Regale, Ständer, Gitterboxen, ...
C	Blocklagerung (ohne Hilfskonstruktion)
ZE	Sprinkler- Zwischenebene in Regalen
BJ	Baujahr
GÜ	Jahr der Generalüberholung

NUTZUNGSPLAN - SPRINKLER

Kunde: .	Gez. .
Objekt: .	Rev. A .
Bereich: .	Rev. B .
Firmenlogo	
Datum: .	Visum Bauherr: .

Plan-Nr. .